

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 1
«Дружные ребята» г.Поронайска
694240,г. Поронайск, ул. Восточная ,110а
т/ф (42431) 4-24-38

от «13» апреля 2021 г. № 42

Начальнику
ТО НД Поронайского района
Р.Г Тохтобину

Вх. № 61 от 13.04.2021 г.

ТО НД ПОРОНАЙСКОГО РАЙОНА

г. ПОРОНАЙСК ул. ТЕАТРАЛЬНАЯ 22-А

Тел.: 4-23-32

Информация выполнения предписания № 2\1\1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.03.21г.

№ п/п	Нарушение обязательных требований пожарной безопасности	Мероприятие по исполнению предписания	Отметка о выполнении	Ответственный
1	Отсутствуют записи в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого Чердынцевой С.Н., Весниной Е.Д.	Провести инструктаж по пожарной безопасности и внести запись о прохождении инструктажа инструктируемого Чердынцевой С.Н., Весниной Е.Д.	Выполнено 09.03.21г.	Специалист по ОТ Аглеев И.Р.
2	Ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих	Пройти обучению по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность	Выполнено Удостоверение №12\21 Протокол от 02.03.2021г. № 12\21 ПТМ	Администрация ДОУ Заведующий МБДОУ № 1 «Дружные ребята»

	х пожарную безопасность.			
3	Настенный оповещатель (звуковой\речевой) расположен менее 150 мм от потолка (в коридоре у кабинета «заведующего»)	Расположить настенный оповещатель возле кабинета заведующего на высоту 150 мм от потолка	Выполнено 19.03.21г.	Специалист по ОТ Аглеев И.Р.
4	Огнетушитель ОП-5 № 4 расположен на высоте более 1,5 метра.	Огнетушитель ОП-5 № 4 расположить на высоту 1.5 метра	Выполнено 19.03.21г.	Специалист по ОТ Аглеев И.Р.
5	Огнетушитель ОП-5 № 5 расположен на высоте более 1,5 метра.	Огнетушитель ОП-5 № 5 расположить на высоту 1.5 метра	Выполнено 19.03.21г.	Специалист по ОТ Аглеев И.Р.
6	Настенный оповещатель (звуковой\речевой) расположен менее 150 мм от потолка (коридор между 2-й подг-ной и 1-й подг-ной группой.	Расположить настенный оповещатель (Коридор между 1 подготовительной и 2 подготовительной группой) заведующего на высоту 150 мм от потолка	Выполнено 19.03.21г.	Специалист по ОТ Аглеев И.Р.
7	Огнетушитель ОП-5 находящийся у пожарного крана № 5 расположен на высоте более 1,5 метра.	Огнетушитель ОП-5 находящийся у пожарного крана № 5 расположить на высоту 1.5 метра	Выполнено 19.03.21г.	Специалист по ОТ Аглеев И.Р.
8	На путях эвакуации (у	Установить пандус на путях эвакуации (у	Выполнено	Специалист по ОТ

эвакуационного выхода (пом.2 тех.паспорта 1этаж)допущен перепад высот более 0,45м прокладка труб отопления)	эвакуационного выхода пом.2 тех.паспорта 1этаж)	22.03.21г.	Аглеев И.Р
--	---	------------	------------

Заведующий
исп. Аглеев И.Р.



Л.В.Онучина